

1* С мая по сентябрь израсходовали 200159,9 кВт х 10.14 на сумму 202961 руб.

2* 145 светильников 50 ватт 7.0- киловатт х 7асов в сутки = 49.0 кв. Х 365дн. = 17885 х 10.14 = 181353р.

Сторожка 2400 кв. в год х 10.14 = 28392 руб.

Правление 982 кв. в год х 10.14 = 9957.5 руб.

Ангар 4600 кв. в год х 10.14 = 46644 руб.

Бытовка 1090 кв. в год х 10.14 = 11052.6 руб.

Общая сумма на 277399.1 руб.

4* Профилактика КТП в количестве 4-х шт.

Осмотр всех соединительных проводов, автоматов, протяжка болтов на соединениях, измерение изоляции проводов, РЛНД по высокой части на включение и выключение.

8* Проверка всех задвижек и клапанов на утечку.

Проверка автоматики на включении и выключение НУ и ВУ воды в башне.

Проверка утечки воды на участках СНТ. Проверка сливных кранов. Продувка компрессором водопроводных труб.

9*

Таблица потерь по СНТ "Вертолет"

Договор № 50120002007378

Потери переменны-зависят от расхода ПУ

Потери постоянные- каждый месяц одни и теже

ПУ	Потери переменные	Потери постоянные
100142800	2,63%	598,45
100073877	3,51%	176,99
10042815	2,88%	596,72
100125231	3,05%	595,54

Потери на 4-х трансформаторах согласно таблицы составит 383285.5 рублей

11* Поездки к контрагентам по сверкам и отчётам, покупка ГСМ, вывоз оборудования и материалов с грузовых площадок.

23* Налог за перерасход воды. За квартал налог 2882руб

За каждый куб воды от 1-5%

Председатель
СНТ "Вертолет" Ю.А. Чербаев

